# 臺北市政府都市發展局 函

地址:臺北市信義區市府路1號南區2樓

承辦人: 黃彥銘 電話: 1999#2721

電子信箱: jk8633@gov. taipei

受文者:臺北市建築師公會

發文日期:中華民國114年7月25日

發文字號:北市都授建字第1140130815號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:建築物附屬停車空間電動車輛充電使用安全指引、戶外、建築物室內與公共場域

設置電動車輛充換電站安全管理指引,本文附件請至下載區(https://doc-attach.gov.taipei/public/AttachDownload.jsp) 驗證碼:WBK1PU1T

主旨:函轉內政部「戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛 充換電站安全管理指引」及該部消防署「建築物附屬停車 空間電動車輛充電使用安全指引」一案,請協助轉知所屬 會員,請查照。

說明:依內政部114年6月30日國署建管字第1141120708號函辦理。

正本:臺北市建築師公會、中華民國全國建築師公會、財團法人崔媽媽基金會、臺灣物業管理學會、臺灣公寓大廈品質管理協會、台灣公寓大廈與里鄰發展協會、社團法人台灣物業管理產業協會、中華民國物業管理經理人協會、中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會、臺北市公寓大廈管理維護商業同業公會、中華民國公寓大廈管理服務職業總工會、台北市公寓大廈管理服務業職業工會

副本:臺北市建築管理工程處建照科(含附件)電2025/07/25

電2035/07/25文 交 換 4 章

檔 號:保存年限:

## 內政部 函

地址:23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消

防署)

聯絡人:趙郁柔

聯絡電話:02-81959324 傳真:02-89114276

電子信箱:j118228@nfa.gov.tw

受文者:內政部國土管理署

發文日期: 中華民國114年4月21日 發文字號:內授消字第1141601625號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如主旨(附件一附件二附件三)

主旨:檢送「戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充換電站安全管理指引」及總說明、逐點說明各1份,自即日生效,請查照轉知。

### 說明:

一、依據本部114年3月6日內授消字第1141600781號函辦理。

二、鑑於電動車輛充換電站隨能源政策發展而快速普及,電動機車換電池商業模式及動力續航需求,於停車場、加油站、便利商店及建築騎樓附近設置電池交換站,以及電動汽車充電與動力續航需求,於戶外停車場或建築物內附設停車場設置充電樁,惟充換電站的電力交換設備、配線與電池,易因電力異常、設備與配線裝置不良、老化或維護不足,甚至受到外力撞擊、破壞等而產生短路或火災等災害,為避免戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充換電站發生災害,爰訂定旨揭指引,供設置電動車輛充換電站時參採依循。

正本:行政院消費者保護處、行政院災害防救辦公室、交通部、經濟部能源署、標準檢驗局、本部國土管理署、建築研究所、各直轄市、縣(市)政府、台灣電力股份有限公司、財團法人工業技術研究院綠能與環境研究所、台灣區電機電子工業同業公會、台灣電池協會、中華民國電機技師公會、中華民國消防設備師公會全國聯合會、中華民國消防設備師(士)協會、中華民國消防工程器材商業同業公會全國聯合會、台灣消防器材工業同業



第1頁,共2頁

公會、本部消防署港務消防大隊

訂

副本:本部消防署(救災救護組、綜合企劃組【法制科】)(均含附件) 電 2025/04/21 文

交 15:50:03 章



第2頁,共2頁

# 戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充 換電站安全管理指引

- 一、為電動車輛充換電站設置區域之預防火災、災害搶救及順暢行車,以維護公共安全,確保人民生命財產,特訂定本指引。
- 二、本指引適用對象,為下列設有電動車輛充換電站(設備、樁)之區域:
  - (一)戶外區域:指在開放環境或具有頂蓋且不超過兩面牆者。
  - (二)戶外停車場:指在開放環境之停車場、路邊停車場或路外停車場。
  - (三)室內停車場:包括建築物依建築法令或都市計畫法令或都市計 畫附設專供車輛停放之室內空間,及依都市計畫法令所劃設公 共停車場用地興闢後,於室內設置供作公眾停放車輛之場所。
  - (四)公共場域:指公共場所或公眾得出入之區域。

## 三、本指引用語定義:

- (一)充換電站:設置充、換電設備供電動車輛作為電能補充之場域。
- (二)充換電設備:指用電場所及專任電氣技術人員規則規定電動運輸工具充、換電設備自主維護管理計畫規範之充電設備、電池交換設備、開關設備及其他必要之附屬設備。
- (三)電動車輛:指在道路上使用,以電池為儲能單元,以電動馬達 為驅動系統,可透過充(換)電蓄電池提供電力至電動機,作 為主要動力之汽機車。
- (四)自主維護管理計畫:指用電場所及專任電氣技術人員規則規定 電動運輸工具充(換)電設備自主維護管理計畫。

本指引所列有關停車、電氣技術、建築技術、消防安全用語, 適用停車場法、電業法、用戶用電設備裝置規則、台灣電力股份 有限公司營業規章、建築技術規則、各類場所消防安全設備設置 標準用語定義之規定。

- 四、充換電站之設備、樁及安全措施,應符合下列事項:
  - (一)應依電業法規定,交由電機技師或合法登記電器承裝業,依用

戶用電設備裝置規則辦理設備之設計及監造,並向電業申請用 電,以及提交設計圖紙與相關資料進行審查。

- (二)設置場域屬於用電場所者,應依用電場所及專任電氣技術人員管理規則辦理定期檢驗,並應提報自主維護管理計畫;屬於低壓(六百伏特以下)受電且契約容量未達五十瓩之供公眾使用之建築物者,依準用規定提報自主維護管理計畫。
- (三)應依台灣電力股份有限公司營業規章相關規定辦理用電申請 審查,其應備文件及相關規定依該公司規定辦理。
- (四)電路配線方法、設備構造、控制與保護等應符合用戶用電設備 裝置規則。
- (五)充換電站用電原則設置獨立電表,於適當位置設置緊急斷電 (路)開關,並有明顯標誌,供發生異常狀況時,能快速切斷 電源。
- (六)充換電站應於明顯處所張貼二十四小時緊急聯絡資訊。
- 五、電動車輛充換電站(設備、樁)經公告為應施檢驗商品範圍者, 應辦理商品檢驗;非應施檢驗商品經目的事業主管機關指定應辦 理產品驗證者,於取得產品驗證後,始得裝置與使用。
- 六、充換電站(設備、樁)設置之位置,應符合下列事項:
  - (一)應避免安裝在可能發生碰撞的處所。
  - (二)優先考慮安裝在戶外區域。
  - (三)設置於騎樓、人行道等供公眾通行者,不得影響通行及行人安全,並符合相關法令規定。

充換電站(設備、樁)營運之安全措施,應符合下列事項:

- (一)依據自主維護管理計畫定期檢修及維護保養。
- (二)每年應至少進行一次定期檢修及維護保養。
- (三)戶外停車場、公共場域之充電專用停車格區域應設置視訊監控 系統,充電專用停車格區域應完全處於視訊監控範圍內,並設 置電能管理系統(Energy Management System,簡稱EMS)並 監控其電壓、電流及溫度。
- (四)充電出現異常時,應具備立即自動切斷輸出電源的功能;當火

災發生時,應具備自動或手動切斷充電電源之功能,自動切斷 點可設置於供電變壓器端或充電配電箱電源進線端,手動切斷 通電電源應設置在電動車充電區域外。

- 七、電動車輛充換電站(設備、樁)設置於戶外區域,應符合下列事項:
  - (一)符合下列土地使用管制法令規定:
    - 1. 都市計畫地區:應依都市計畫法臺灣省施行細則或各直轄市施行細則(施行自治條例),及都市計畫書規定辦理。
    - 2. 非都市土地部分:應依區域計畫法、國土計畫法及其相關規定辦理。
  - (二)設於建築基地地面時,不得設置於私設通路、防火間隔、防火 巷弄、開放空間、退縮空地、車道及避難通路內,並應距基地 境界線及建築物外牆開口三公尺以上。
  - (三) 距充換電站(設備、樁) 周界三公尺內,除該設備及車輛外, 不得有可燃物。但以無開口且具一小時防火時效以上牆區隔, 無延燒之虞者,得減為一公尺。
  - (四)充換電站(設備、橋)設置於建築物騎樓時,其周界三公尺內, 除該設備及車輛外,不得有可燃物;相鄰建築物牆距離在三公 尺以內者,該牆應具有一小時以上防火時效,且該牆及騎樓裝 修應使用耐燃一級材料。
  - (五)設置水滅火器或強化液滅火器。
- 八、電動車輛充換電站(設備、樁)設置於室內時,應符合下列事項:
  - (一)充電站限設置於獨立建築物或附設於停車空間內。
  - (二)換電站應符合下列情形之一:
    - 1. 為獨立之建築物。
    - 設於防火構造建築物內,以具二小時以上防火時效之牆壁、 樓地板及防火門窗等防火設備自成一個區劃,區劃內之樑、 柱及承重牆壁並具二小時以上防火時效。
  - (三)按建築技術規則建築設計施工編規定,停車空間應依用戶用電 設備裝置規則預留供電動車輛充電相關設備及裝置之裝設空

- 間,並便利行動不便者使用。
- (四)在地下停車空間設置充換電站(設備、樁)時,優先設置在地下一層,不宜設置在地下三層以下。
- (五)充換電站(設備、樁)及充電專用停車位在同一防火區劃應集中設置,充電專用停車位不宜緊鄰人員密集場所,且應與樓梯、安全梯、特別安全梯、昇降機道及緊急昇降機間等垂直區劃之水平距離保持六公尺以上。
- (六)充換電站(設備、樁)及充電專用停車位不得緊鄰鍋爐室、發電機室、配電室、垃圾處理空間等區域,不宜設置在多塵、水霧、有腐蝕性或破壞絕緣氣體及導電介質的處所,充換電站(設備、樁)不官固定在上述空間之牆壁上。
- (七)充換電站與充電專用停車位宜設置在靠外牆或車道出入口,且 通風相對良好區域,與出入口水平距離不大於六十公尺。
- (八)充換電站(設備、椿)設置區域應有完善排水設施,不得設置洗車等可能造成積水之用途與設施。
- (九)充換電站(設備、椿)及充電專用停車位周圍除其必要設備與 車輛外,三公尺內不得堆放可燃物。
- (十)充換電站(設備、樁)設於依各類場所消防安全設備設置標準 檢討應設自動滅火設備之防護範圍,並符合下列事項:
  - 1. 設置水滅火器或強化液滅火器。
  - 2. 設有自動撒水設備時,應採用快速反應型撒水頭(或感知撒水頭),每個充電專用停車位上方應至少設置二個撒水頭(或 感知撒水頭)。
  - 3. 每個充電專用停車位上方應設置至少一個探測器。
- (十一)鼓勵增設影像型火災偵測器或火焰式探測器。
- 九、電動車輛充換電站(設備、樁)設置於公共場域時,應符合下列 事項:
  - (一)電動車輛充換電站(設備、樁)依其設置之場所或地點,應符合 前二點戶外區域或室內之規範。
  - (二)公共場域之地下停車場設置快充設施時,應設置於地下一層,

- 並集中在同一防火區劃,其變電設備應設於發電機室、變壓器 室及其他類似電器設備之機房內。
- (三)充電設施應安裝二十四小時監控設備及編組緊急應變人員,監 控該設備運作狀況及處理緊急事故。
- (四)建議投保公共意外責任保險。
- 十、本指引施行前,已設置充換電站(設備、樁)及使用之場域,得先改善下列事項,餘依實際需求在合理經濟有效下,逐步推行:
  - (一)三公尺內不得有可燃物。
  - (二)明顯處所張貼二十四小時緊急聯絡資訊。
  - (三)適當位置設置緊急斷電(路)開關,並有明顯標誌。
  - (四)設置水滅火器或強化液滅火器。
- 十一、本指引屬行政指導,違反本指引規定時,依據都市計畫法、區 域計畫法、國土計畫法、電業法、停車場法、建築法、消防法 等相關法規由各目的事業主管機關辦理。

# 戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充 換電站安全管理指引總說明

鑑於電動車輛充換電站隨能源政策發展而快速普及,電動機車 換電池商業模式及動力續航需求,於停車場、加油站、便利商店及建 築騎樓附近設置電池交換站,以及電動汽車充電與動力續航需求, 於戶外停車場或建築物內附設停車場設置充電樁,供電動車輛主使 用及解決動力續航恐慌之問題。惟充換電站(樁)的電力交換設備、 配線與電池,易因電力異常、設備與配線裝置不良、老化或維護不 足,甚至受到外力撞擊、破壞等而產生短路或火災等災害,為避免戶 外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充換電站發生災害,以及 發生短路或火災等災害時,將損害控制在最低程度,爰訂定「戶外、 建築物室內與公共場域設置電動車輛充換電站安全管理指引」,其要 點如下:

- 一、 訂定目的。(第一點)
- 二、 適用對象。(第二點)
- 三、 用語定義。(第三點)
- 四、 充換電站之電池充電與交換設施、電力設備、充電樁等安全規範。 (第四點)
- 五、 充換電站(設備、樁)經公告為應施檢驗商品或指定應辦產品驗 證者,應符合相關規定,使得裝置與使用。(第五點)
- 六、 充換電站(設備、樁)設置之位置及營運安全措施。(第六點)
- 七、 充換電站(設備、樁)設置於戶外區域之規範。(第七點)
- 八、 充換電站(設備、樁)設置於室內之規範。(第八點)
- 九、 充換電站(設備、樁)設置於公共場域之規範。(第九點)
- 十、 本指引施行前,已設置充換電站優先改善項目。(第十點)
- 十一、 違反本指引之處理方式。(第十一點)

# 戶外、建築物室內與公共場域設置電動車輛充換 電站安全管理指引

規 定 說 明 一、為電動車輛充換電站設置區域之 明定本指引之訂定目的。 預防火災、災害搶救及順暢行 車,以維護公共安全,確保人民 生命財產,特訂定本指引。 二、本指引適用對象,為下列設有電 | 一、本點明定適用對象。 動車輛充換電站(設備、樁)之 二、第一款、第二款明定充換電 區域: 站設置於戶外之適用對象, (一)戶外區域:指在開放環境或具 其一指充换電站設於加油 有頂蓋且不超過兩面牆者。 站、便利商店前或一般建築 (二)戶外停車場:指在開放環境之 物騎樓前等開放環境;其二 停車場、路邊停車場或路外停 指充換電站設於停車場法 第二條規定之停車場、路邊 車場。 停車場、路外停車場。 (三)室內停車場:包括建築物依建 築法令或都市計畫法令或都市| 三、第三款明定充換電站設於室 計畫附設專供車輛停放之室內 內停車場之適用對象。 空間,及依都市計畫法令所劃 四、第四款明定公共場域為公共 場所或公眾得出入之區域。 設公共停車場用地興闢後,於 室內設置供作公眾停放車輛之 場所。 (四)公共場域:指公共場所或公眾 得出入之區域。 一、第一項明定本指引用語定 三、本指引用語定義: (一)充換電站:設置充、換電設備 義。 供電動車輛作為電能補充之場 二、第二項明定本指引所列有關 域。 停車、電氣技術、建築技術、

消防安全用語,適用停車場

法、電業法、用戶用電設備

(二)充換電設備:指用電場所及專

任電氣技術人員規則規定電動

運輸工具充、換電設備自主維護管理計畫規範之充電設備、電池交換設備、開關設備及其他必要之附屬設備。

- (三)電動車輛:指在道路上使用, 以電池為儲能單元,以電動馬 達為驅動系統,可透過充(換) 電蓄電池提供電力至電動機, 作為主要動力之汽機車。
- (四)自主維護管理計畫:指用電場 所及專任電氣技術人員規則規 定電動運輸工具充(換)電設 備自主維護管理計畫。

本指引所列有關停車、電氣技 術、建築技術、消防安全用語, 適 用停車場法、電業法、用戶用電設 備裝置規則、台灣電力股份有限公 司營業規章、建築技術規則、各類 場所消防安全設備設置標準用語定 義之規定。 裝置規則、台灣電力股份有 限公司營業規章、建築技術 規則、各類場所消防安全設 備設置標準用語定義之規 定。

- 四、充換電站之設備、樁及安全措施, 應符合下列事項:
  - (一)應依電業法規定,交由電機技 師或合法登記電器承裝業,依 用戶用電設備裝置規則辦理設 備之設計及監造,並向電業申 請用電,以及提交設計圖紙與 相關資料進行審查。
  - (二)設置場域屬於用電場所者,應 (路)開關及留有緊急聯絡資 依用電場所及專任電氣技術人 訊,以供事故發生時,能緊急聯

 員管理規則辦理定期檢驗,並 應提報自主維護管理計畫;屬 於低壓(六百伏特以下)受電 且契約容量未達五十瓩之供公 眾使用之建築物者,依準用規 定提報自主維護管理計畫。

- (三)應依台灣電力股份有限公司營 業規章相關規定辦理用電申請 審查,其應備文件及相關規定 依該公司規定辦理。
- (四)電路配線方法、設備構造、控制與保護等應符合用戶用電設備裝置規則。
- (五)充換電站用電原則設置獨立電 表,於適當位置設置緊急斷電 (路)開關,並有明顯標誌, 供發生異常狀況時,能快速切 斷電源。
- (六)充換電站應於明顯處所張貼二 十四小時緊急聯絡資訊。
- 五、電動車輛充換電站(設備、樁)經 公告為應施檢驗商品範圍者,應 辦理商品檢驗;非應施檢驗商品 經目的事業主管機關指定應辦 理產品驗證者,於取得產品驗證 後,始得裝置與使用。

繫或斷電等應變作為。

明定電動車輛充換電站(樁)之 換電站、充電樁、電池等經公告 為應施檢驗商品範圍者,應符合 商品檢驗法相關規定;非應施檢 驗商品經目的事業主管機關指 定應辦理產品驗證者,應符合其 規定,始得裝置與使用,以確保 設備本質安全。

六、充換電站(設備、樁)設置之位 置,應符合下列事項:

一、第一項明定充電設備設置位置,電池設備易因碰撞起

- (一)應避免安裝在可能發生碰撞的 處所。
- (二)優先考慮安裝在戶外區域。
- (三)設置於騎樓、人行道等供公眾 通行者,不得影響通行及行人 安全,並符合相關法令規定。 充換電站(設備、椿)營運之 安全措施,應符合下列事項:
- (一)依據自主維護管理計畫定期檢 修及維護保養。
- (二)每年應至少進行一次定期檢修 及維護保養。
- (三)戶外停車場、公共場域之充電專用停車格區域應設置視訊監控系統,充電專用停車格區域應完全處於視訊監控範圍內,並設置電能管理系統(Energy Management System,簡稱EMS)並監控其電壓、電流及溫度。
- (四)充電出現異常時,應具備立即 自動切斷輸出電源的功能;當 火災發生時,應具備自動或 數切斷充電電源之功能,動切斷點可設置於供電變壓 或充電配電箱電源進線端, 動切斷通電電源應設置在電動 車充電區域外。
- 七、電動車輛充換電站(設備、樁)設 置於戶外區域,應符合下列事 項:

- 一、本點明定充換電站設置於戶外區時,應符合土地使用管制、建築物使用管理、安全

- (一)符合下列土地使用管制法令規 定:
  - 1. 都市計畫地區:應依都市計畫 | 二、第一款明定充電設備設置戶 法臺灣省施行細則或各直轄市 施行細則(施行自治條例),及 都市計畫書規定辦理。
  - 2. 非都市土地部分:應依區域計 畫法、國土計畫法及其相關規 定辦理。
- (二)設於建築基地地面時,不得設 置於私設通路、防火間隔、防 火巷弄、開放空間、退縮空地、 車道及避難通路內,並應距基 地境界線及建築物外牆開口三 公尺以上。
- (三)距充換電站(設備、樁)周界 三公尺內,除該設備及車輛外, 不得有可燃物。但以無開口且 具一小時防火時效以上牆區 隔,無延燒之虞者,得減為一 公尺。
- (四)充換電站(設備、樁)設置於 建築物騎樓時,其周界三公尺 內,除該設備及車輛外,不得 有可燃物; 相鄰建築物牆距離 在三公尺以內者,該牆應具有 一小時以上防火時效,且該牆 及騎樓裝修應使用耐燃一級材 料。
- (五)設置水滅火器或強化液滅火

- 距離及消防安全設備等規 定。
- 外應符合土地使用管制,分 為都市土地及非都市土地 二部分,分别符合都市計書 法及區域計畫法、國土計畫 法相關法規之規定。
- 三、第二款明定充電設備設置不 得設置之處所,含私設通 路、防火間隔、防火巷弄、 開放空間、退縮空地、車道 及避難通路內,以避免影響 建築物防火及人車通行等 安全。
- 四、第三款及第四款明定安全距 離及避免延燒之規範,防止 充換電設備起火時,延燒周 遭可燃物或建築物,擴大災 害損失、增加人員傷亡風險 及搶救之困難,爰規範充換 電設備周圍三公尺內不得 有可燃物,及三公尺內鄰建 築物時,牆壁之防火時效及 裝修材料之耐燃性能。
- 五、第五款明定設置適當滅火藥 劑之滅火器,根據美國防火 協會 (National Fire Protection Association, NFPA) 研究建議鋰離子電池

器。

起火時,以大量水降溫是最 有效的滅火方式,爰規範設 置水滅火器或強化液滅火 器。

- 八、電動車輛充換電站(設備、樁)設 置於室內時,應符合下列事項:
  - (一)充電站限設置於獨立建築物或 附設於停車空間內。
  - (二)换電站應符合下列情形之一:
    - 1. 為獨立之建築物。
    - 2. 設於防火構造建築物內,以具 二小時以上防火時效之牆壁、 樓地板及防火門窗等防火設備 自成一個區劃,區劃內之樑、柱 及承重牆壁並具二小時以上防 火時效。
  - (三)按建築技術規則建築設計施工 編規定,停車空間應依用戶用 電設備裝置規則預留供電動車 輛充電相關設備及裝置之裝設 空間,並便利行動不便者使用。
  - (四)在地下停車空間設置充換電站 (設備、樁)時,優先設置在 地下一層,不宜設置在地下三 層以下。
  - (五)充換電站(設備、樁)及充電 專用停車位在同一防火區劃應 集中設置,充電專用停車位不 宜緊鄰人員密集場所,且應與 樓梯、安全梯、特別安全梯、

- 一、明定充換電站設置於建築物 室內時,應符合建築物使用 管理、安全距離及消防安全 設備等規定,地下樓層建議 優先設置於近地面之樓層。
- 三、第三款明定充電設備設置空間規範及行動不者使用,存電設備規則建築技術規則建築技術規則建築規定,停車空間應在用戶用電設備裝置規則開設。 開戶用電數車輛充電相關設備及裝置之裝設空間,並便 利行動不便者使用。
- 四、第四款及第五款建議優先設 置於近地面之地下層及明 定距垂直區劃之安全距離, 為避免充換電設備起火時,

昇降機道及緊急昇降機間等垂 直區劃之水平距離保持六公尺 以上。

- (六)充換電站(設備、樁)及充電 專用停車位不得緊鄰鍋爐室、 發電機室、配電室、垃圾處理 空間等區域,不宜設置在多塵、 水霧、有腐蝕性或破壞絕緣氣 體及導電介質的處所,充換電 站(設備、椿)不宜固定在上 述空間之牆壁上。
- (七)充換電站與充電專用停車位宜 設置在靠外牆或車道出入口, 且通風相對良好區域,與出入 口水平距離不大於六十公尺。
- (八)充換電站(設備、樁)設置區 域應有完善排水設施,不得設 置洗車等可能造成積水之用途 與設施。
- (九)充換電站(設備、樁)及充電 專用停車位周圍除其必要設備 與車輛外,三公尺內不得堆放 可燃物。
- (十)充換電站(設備、樁)設於依 各類場所消防安全設備設置標 準檢討應設自動滅火設備之防 護範圍,並符合下列事項:
  - 1. 設置水滅火器或強化液滅火 器。
  - 2. 設有自動撒水設備時,應採用 七、第十款至第十一款明定室內

- 延燒周遭可燃物或建築物, 擴大災害損失、增加人員傷 亡風險及搶救之困難,爰建 議優先設置在地下一、二 層;以及與樓梯、安全梯、 特別安全梯、昇降機道及緊 急昇降機間等垂直區劃之 水平距離保持六公尺以上, 避免直接影響建築物之避 難逃生路徑。
- 五、第六款明定充換電設備不得 緊鄰之設施,為確保充換電 設備及建築物內鍋爐、機電 等重要設施之安全,充換電 設備及電動車停車位不得 緊鄰鍋爐室、發電機室、配 電室、垃圾處理空間等區 域,不宜設置在多塵、水霧、 有腐蝕性或破壞絕緣氣體 及導電介質的處所,充換電 站(設備、樁)不宜固定在 上述空間之牆壁上。
- 六、第七款至第九款明定充換電 設備設置安全處所,為利於 搶救及避免起火延燒,宜設 置於與出入口水平距離六 十公尺內、不得設置洗車設 施,以及其三公尺內不得堆 放可燃物。

快速反應型撒水頭(或感知撒 水頭),每個充電專用停車位上 方應至少設置二個撒水頭(或 感知撒水頭)。

- 3. 每個充電專用停車位上方應設 置至少一個探測器。
- (十一)鼓勵增設影像型火災偵測器 或火焰式探測器。

停車空間依各類場所消防 安全設備設置標準設有自 動滅火設備時, 充換電站、 椿應設於其防護範圍內,並 提高偵知靈敏度及滅火能 力,另建議增設影像辨識探 測系統等先進之設備,及早 偵知鋰離子電池初期變化 之徵兆,縮短反應時間,以 利火災初期的應變處置。

- 九、電動車輛充換電站(設備、樁)設 置於公共場域時,應符合下列事
  - (一)電動車輛充換電站(設備、樁) 依其設置之場所或地點,應符 合前二點戶外區域或室內之規 範。
  - (二)公共場域之地下停車場設置快 充設施時,應設置於地下一層, 並集中在同一防火區劃,其變 電設備應設於發電機室、變壓 器室及其他類似電器設備之機 房內。
  - (三)充電設施應安裝二十四小時監 控設備及編組緊急應變人員, 監控該設備運作狀況及處理緊 急事故。
  - (四)建議投保公共意外責任保險。

十、本指引施行前,已設置充換電站 | 明定本指引公告施行前,已設置 (設備、椿)及使用之場域,得先改 | 充換電站優先改善項目。

明定公共場域設置充換電站除 符合第七點、第八點規定外,應 安裝二十四小時監控設備及編 組緊急應變人員,及建議投保公 共意外責任險。

善下列事項,餘依實際需求在合 理經濟有效下,逐步推行:

- (一)三公尺內不得有可燃物。
- (二)明顯處所張貼二十四小時緊急 聯絡資訊。
- (三)適當位置設置緊急斷電(路) 開關,並有明顯標誌。
- (四)設置水滅火器或強化液滅火

十一、本指引屬行政指導,違反本指 | 明定違反本指引之處理方式。 引規定時,依據都市計畫法、區 域計畫法、國土計畫法、電業 法、停車場法、建築法、消防法 等相關法規由各目的事業主管 機關辦理。

檔 號: 保存年限:

## 內政部消防署 函

地址:23143新北市新店區北新路3段200號8樓

聯絡人:郭芳銘

聯絡電話: 02-81959119#9221

傳真: 02-81959271

電子信箱:fc751116@nfa.gov.tw

受文者:內政部國土管理署

發文日期: 中華民國113年3月14日 發文字號: 消署預字第1130400582號

速別:普通件

訂

密等及解密條件或保密期限:

附件:如主旨(附件請至本機關附件下載區以發文字號及發文日期下載,有效下載期限 1個月。網址https://edocdl.doc.nfa.gov.tw) 識別碼:XY0YST2L。

主旨:檢送「建築物附屬停車空間電動車輛充電使用安全指引」 及總說明、逐點說明各1份,自即日生效,請查照轉知。

說明:鑑於電動車輛種類及數量隨能源政策發展而快速成長,為 因應建築物附屬停車空間電動車輛充電使用,提升其設置 及使用安全,爰訂定旨揭指引,俾供電動車輛充電使用時 參採依循。

正本:交通部、經濟部能源署、經濟部標準檢驗局、內政部國土管理署、各直轄市、 縣(市)政府、台灣電力股份有限公司、財團法人工業技術研究院綠能與環境研究 所、台灣區電機電子工業同業公會、台灣電池協會、中華民國電機技師公會、 中華民國消防設備師公會全國聯合會、中華民國消防設備士公會全國聯合會、 中華民國消防設備師(士)協會、中華民國消防工程器材商業同業公會全國聯合 會、台灣消防器材工業同業公會、本署港務消防大隊

副本:本署救災救護組、綜合企劃組(法制科)(均含附件) **2024/03/14** 文 **16:25:04** 音



第1頁,共1頁

# 建築物附屬停車空間電動車輛充電使用安全指引

- 一、為因應建築物附屬停車空間電動車輛充電使用,提升其設置及使用安全,特訂定本指引。
- 二、本指引適用對象為設有電動車輛充電設備(樁)之室內停車場或建築物 依法附設之室內停車空間。

本指引用詞,依國家標準、商品檢驗法、車輛型式安全審驗管理辦法、 用戶用電設備裝置規則、電業法、台灣電力股份有限公司(以下簡稱台 電公司)營業規章、建築技術規則及各類場所消防安全設備設置標準用 詞定義之規定。

- 三、建築物附屬停車空間設置之充電設備(樁),應依下列規定辦理:
  - (一)電動車輛充電設備(椿)之產品安全規範

電動車輛充電設備(椿)產品安全應符合國家標準要求;電動車輛充電設備(椿),應取得經濟部標準檢驗局之商品檢驗或產品驗證,確保安全。

(二)車輛型式安全審驗管理辦法

交通部已於車輛型式安全審驗管理辦法第十四條訂有附件六十四及 六十四之一「電動汽車之電汽安全」規定,包含觸電防護檢測(整車 試驗)、功能安全檢測(整車試驗)及 REESS(可充電式電能儲存系統等, 即電池組零組件試驗三大部分應符合檢測規定,勿選用非經檢測或 自行改裝電池組零組件之電動車輛。

#### (三)電業法

依據電業法第三十二條及用戶用電設備檢驗辦法第三條規定,住戶 設置充電設備(樁)應向公用售電業(台電公司)申請,並經輸配電業 (台電公司)檢驗合格時,方得接電。

(四)用戶用電設備裝置規則

經濟部已於用戶用電設備裝置規則第六章「特殊設備及設施」第五節 訂有「電動車輛充電系統」(第三百九十六條之六、第三百九十六條 之七、第三百九十六條之十、第三百九十六條之十四、第三百九十六 條之十五及第三百九十六條之十八)規範充電系統之配線方法、設備 構造、控制與保護等事宜,作為電器承裝業施工依據。

### (五)台電公司營業規章

- 1. 用戶向台電公司辦理充電設備(樁)用電申請,應委由電機技師或 合法登記電器承裝業辦理設計及施工,並於申請前先將設計資料 送經台電公司審查通過後興工,依照設置者申請用電容量及供電 方式,台電公司會評估區域負載情形及饋線容量裕度,適時加裝供 電變壓器,以提供充電設施所需電源。
- 用戶於竣工後向台電公司申報竣工,台電公司將依規定進行審查 及檢驗送電。
- (六)各類場所消防安全設備設置標準

建築物附屬停車空間應依各類場所消防安全設備設置標準第十八條規定就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳滅火設備選擇設置,或依場所風險屬性選設自動撒水設備,提升初期火災自動滅火功效。

#### 四、電動車輛充電時,其使用安全注意事項如下:

- (一)請遵守製造商或電動車輛業者充電使用指南進行充電作業。
- (二)避免使用轉接器及延長線組,因電動車充電電流較大,使用轉接器及延長線組將可能會導致電器走火或受損。
- (三)遵守製造商或電動車輛業者使用指南維護充電設備(樁)及其組件, 並勿使用有明顯損壞痕跡之充電設備(樁),不要拉、搓、纏或拖動充 電電纜,充電器組件充電完成後不隨意棄置地上,應妥善收納存放, 充電器及電纜請勿置放於熱源或化學物質之區域。
- (四)裝設漏電斷路器,當檢測故障時將關閉電源並有助於防止火災發生。
- (五)充電器或充電過程異常請勿充電,充電過程中若有出現總電壓過高時,代表電池內之電壓尚未穩定回壓,待回穩後再啟動車輛,使用損壞或修改的充電器可能會導致電氣安全疑慮及火災。
- (六)不使用時將所有充電設備(椿)放置於兒童無法接觸之處。
- (七)確保充電設備(椿)乾燥清潔,應防止充電接口接觸水,並遵守製造商 或電動車輛業者使用指南,在安全濕度條件下進行充電,充電前請先 確認充電連接器及插座是乾淨的,連接器或充電插座不可有任何汙 染、異物或腐蝕,並確認充電電纜線外觀是否有破損,線材是否乾燥, 鄰近地面是否有任何水源導致電纜線潮濕。
- (八)充電設備(樁)附近不宜堆置可燃物或危險物品等得持續燃燒之物品。

## 五、發生事故時,其應變處理注意事項如下:

- (一)遠離車體選擇上風處避難,電動車輛可能因為碰撞導致鋰電池熱失 控起火自燃,並產生有毒氣體,此外可能有冷卻液(乙二醇)或電解 液外漏情形,對呼吸道系統或皮膚造成危害,因此發生電動車事故時, 應儘速遠離車體並選擇上風處站立。
- (二)避免站在車頭處以防暴衝,因電動車輛無引擎聲,暴衝情形難以預測, 為避免暴衝造成二次意外,所以發生事故時應避免站在車頭處。
- (三)避免觸碰車體以避免觸電,電動車輛碰撞後,可能因為零組件受損產 生漏電情形,應避免觸碰車體以免發生觸電危險。
- (四)速撥一一九通知消防單位,電動車輛鋰電池起火後需要大量的水進 行持續降溫才能有效滅火,如有冒煙或起火狀況,建議立即撥打一一 九。

#### 六、其他應注意事項如下:

(一)自訂充電設備(樁)設置及管理辦法

公寓大廈設置充電設備(椿)如涉及共用部分一般修繕改良,依公寓 大廈管理條例第十條規定由管理委員會為之,如涉重大修繕改良,依 第十一條應經區權會討論後決議辦理,且區權會決議或規約可自訂 充電設備(椿)管理辦法。

(二)自設相關防災設備提高場所安全

建議公寓大廈管理委員會或電動車主得準備(自購)滅火毯等阻止延燒之裝備,當電動車輛疑似起火初期,自動滅火設備尚未啟動放射時,且火煙小,得使用滅火毯等進行覆蓋車體防止延燒;若自動滅火設備啟動或火煙已達危害人命安全時,則建議優先避難逃生。

(三)妥善留存車輛緊急救援手冊

一百十一年七月一日起電動車輛業者製造或進口工作電壓為高電壓 之電動車輛(含油電車)申請車輛型式安全審驗時,應主動提供緊急 救援手冊(含消防救災需求資訊),建議電動車主應自行或交由管理 委員會妥善留存所屬車輛緊急救援手冊,災時可供救災人員參考應 用。

建築物附屬停車空間電動車輛充電使用安全指引總說明

鑑於電動車輛種類及數量隨能源政策發展而快速成長,為因應建築物 附屬停車空間電動車輛充電使用,提升其設置及使用安全,爰訂定「建築物 附屬停車空間電動車輛充電使用安全指引」,其要點如下:

- 一、本指引訂定目的。(第一點)
- 二、本指引適用對象。(第二點)
- 三、建築物附屬停車空間設置之電動車輛充電設備(椿)應符合各目的事業主管機關規定。(第三點)
- 四、電動車輛充電時之安全注意事項。(第四點)
- 五、發生事故時之應變處理注意事項。(第五點)

## 建築物附屬停車空間電動車輛充電使用安全指引

二、本指引適用對象為設有電動車輛充 電設備(樁)之室內停車場或建築物 依法附設之室內停車空間。

全,特訂定本指引。

- 本指引用詞,依國家標準、商品檢驗 法、車輛型式安全審驗管理辦法、用 戶用電設備裝置規則、電業法、台灣 電力股份有限公司(以下簡稱台電 公司)營業規章、建築技術規則及各 類場所消防安全設備設置標準用詞 定義之規定。
- 一、第一項明定本指引之適用對象,以 設有電動車輛充電設備(椿)之室內 停車場或建築物依法附設之室內停 車空間者,始適用本指引之規定。
- 二、第二項明定用詞適用規定。

- 三、建築物附屬停車空間設置之電動車 一、電動車輛及其充電設備(椿)自產品 輛充電設備(椿)應依下列規定辦 理: <a href="#">
  記證、檢驗、裝設、使用、維護及安</a>
  全管理等層面,涉經濟部、交通部及
  - (一)電動車輛充電設備(椿)之產品安 全規範

電動車輛充電設備(椿)產品安全 應符合國家標準要求;電動車輛 充電設備(椿),應取得經濟部標 準檢驗局之商品檢驗或產品驗 證,確保安全。

(二)車輛型式安全審驗管理辦法

交通部已於車輛型式安全審驗管理辦法第十四條訂有附件六電動汽車之一「電動汽車之體大四之一」,包含觸電防護檢測(整車試驗)、功能安全檢測(整車試驗)及 REESS(可充電式電能儲存系統等,即電池組零組件之電動車輛。

(三)電業法

依據電業法第三十二條及用戶用

- 一、電動車輛及其充電設備(橋)自產品認證、檢驗、裝設、使用、維護及安全管理等層面,涉經濟部、交通部及內政部國土管理署及消防署權責範疇,均需依相關主管機關訂頒之法令規範辦理,本點摘要選用電動車輛及建築物附屬停車空間設置充電設備(橋)應遵循之相關規定。
- 二、第一款明定電動車輛充電設備(樁) 應取得經濟部相關國家標準及商品 檢驗。
- 三、第二款明定電動汽車之電汽安全, 包含觸電防護檢測(整車試驗)、功 能安全檢測(整車試驗)及 REESS(可 充電式電能儲存系統等,交通部訂 有車輛型式安全審驗管理辦法供依 循。
- 四、第三款明定申請用電,須依經濟部 訂頒電業法等相關規定辦理。
- 五、第四款明定充電系統之配線方法、 設備構造、控制與保護等事宜,須依 經濟部訂頒用戶用電設備裝置規則 等相關規定辦理。

電設備檢驗辦法第三條規定,住 戶設置充電設備(椿)應向公用售 電業(台電公司)申請,並經輸配 電業(台電公司)檢驗合格時,方 得接電。

#### (四)用戶用電設備裝置規則

#### (五)台電公司營業規章

- 用戶於竣工後向台電公司申報 竣工,台電公司將依規定進行 審查及檢驗送電。
- (六)各類場所消防安全設備設置標準 建築物附屬停車空間應依各類場 所消防安全設備設置標準第十八 條規定就水霧、泡沫、乾粉、二氧 化碳滅火設備選擇設置,或依場 所風險屬性選設自動撒水設備, 提升初期火災自動滅火功效。

四、電動車輛充電時,其使用安全注意

- 六、第五款明定充電設備(椿)應委由電機技師或合法登記電器承裝業辦理設計及施工,並依照台電公司營業規章送台電公司審查通過後興工。
- 七、第六款明定停車空間之自動滅火設 備,應依各類場所消防安全設備設 置標準第十八條規定就水霧、泡沫、 乾粉、二氧化碳及自動撒水滅火設 備選擇設置。
- 八、電動車輛及其充電設備(椿)自產品 認證、檢驗、裝設、使用、維護及安 全管理等層面,應依相關主管機關 訂頒之法令規範辦理,本點摘要選 用電動車輛及建築物附屬停車空間 設置充電設備(椿)應遵循之相關規 定。

參考美國聯邦緊急事務管理署(FEMA)「Electric Vehicle Charging Safety

事項如下:

- (一)遵守製造商或電動車輛業者充電 使用指南進行充電作業。
- (二)避免使用轉接器及延長線組,因 電動車充電電流較大,使用轉接 器及延長線組將可能會導致電器 走火或受損。
- (三)遵守製造商或電動車輛業者使用 指南維護充電設備(椿)及其組 件,並勿使用有明顯損壞痕跡之 充電設備(椿),不要拉、搓、纏 充電設備(椿),不要拉、搓、纏 拖動充電電纜,充電器組件充 完成後不隨意棄置地上,應妥善 收納存放,充電器及電纜請勿置 放於熱源或化學物質之區域。
- (四)裝設漏電斷路器,當檢測故障時 將關閉電源並有助於防止火災發 生。
- (五)充電器或充電過程異常請勿充電,充電過程中若有出現總電壓,充電過程中若有出現總電壓過高時,代表電池內之電壓尚未穩定回壓,待回穩後再啟動車輛,使用損壞或修改的充電器可能會導致電氣安全疑慮及火災。
- (六)不使用時將所有充電設備(椿)放 置於兒童無法接觸之處。
- (八)充電設備(椿)附近不宜堆置可燃 物或危險物品等得持續燃燒之物

Tips」、財團法人車輛研究測試中心「電動車安全入門」等相關注意事項及提示,明定電動車輛充(換)電設備使用、維護之安全指引。

品。

- 五、發生事故時,其應變處理注意事項 如下:
  - (一)遠離車體選擇上風處避難,電動 車輛可能因為碰撞導致鋰電池熱 失控起火自燃,並產生有毒氣體, 此外可能有冷卻液(乙二醇)或電 解液外漏情形,對呼吸道系統或 皮膚造成危害,因此發生電動車 皮膚造成危速遠離車體並選擇 上風處站立。
  - (二)避免站在車頭處以防暴衝,因電動車輛無引擎聲,暴衝情形難以預測,為避免暴衝造成二次意外,所以發生事故時應避免站在車頭處。
  - (三)避免觸碰車體以避免觸電,電動車輛碰撞後,可能因為零組件受損產生漏電情形,應避免觸碰車體以免發生觸電危險。
  - (四)速撥一一九通知消防單位,電動車輛鋰電池起火後需要大量的水進行持續降溫才能有效滅火,如有冒煙或起火狀況,建議立即撥打一一九。

參考本部消防署「火災搶救安全指導原則第二十一章、搶救電動車與儲能系統 安全指導原則」、各電動車輛廠牌之電動 車緊急救援手冊之相關指導原則及注意 事項,明定電動車輛充電時發生火災時 時,有關消防安全避難、通報等應變處理 注意事項。

#### 六、其他應注意事項如下:

- (一)自訂充電設備(椿)設置及管理辦法:公寓大廈設置充電設備(椿)如涉及共用部分一般修繕改良,依公寓大廈管理條例第十條規定由管理委員會為之,如涉重大修繕改良,依第十一條應經區分所有權人會議計論後決議辦理,且區分所有權人會議決議就則可自訂充電設備(椿)管理辦法。
  - (二)自設相關防災設備提高場所安全:建議公寓大廈管理委員會或電動車主得準備(自購)滅火毯等
- 一、考量公寓大廈設置充電設備(樁)如 涉及共用部分涉及一般修繕改良管理 重大修繕改良應依公寓大廈管理條 例第十條及第十一條辦理,且區權 會決議或規約可自訂充電設備(樁) 管理辦法,第一款用以提醒社區用 戶於設置電動車輛充電設備(樁)如 涉一般修繕改良或重大修繕改良時 應按上開條例辦理及可自訂規約進 行管理。
- 二、考量電動車輛及充電設備(樁)屬新 興能源產品,為因應國際規範及創 新發展,與時俱進,明定管理委員會 或電動車主除依規定設置相關消防 安全設備外,得自行購置滅火毯等

- 阻止延燒之裝備,當電動車輛疑似起火初期,自動滅火設備尚未啟動放射時,且火煙小,得使用滅火毯等進行覆蓋車體防止延燒;若自動滅火設備啟動或火煙已達 危害人命安全時,則建議優先避難逃生。

- 阻止延燒之裝備,提高場所安全,並 建議其使用時機。
- 三、電動車輛業者所提供緊急救援手冊 含有消防救災需求資訊,建議車主 可自行或交由管理委員會留存,災 時可供救災人員參考應用。