

## 臺北市府都市發展局 函

地址：11008 臺北市信義區市府路1號南區  
1樓

承辦人：秦裕琪

電話：1999(其他縣請撥02-27208889)轉  
8517

傳真：02-2759-5769

電子信箱：bm1900@mail.tapei.gov.tw

受文者：臺北市建築師公會

發文日期：中華民國109年8月27日

發文字號：北市都授建字第1090133896號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (11372189\_1090133896\_1\_ATTACHMENT1.pdf)

主旨：函轉內政部函釋「關於一般昇降機機間自行設置排煙設備，是否得免具有遮煙性能1案」，請查照轉知貴會會員。

說明：

- 一、依內政部109年8月11日內授營建管字第1090814095號函辦理。
- 二、本案納入本局109年內政部建築法令函釋彙編第082號彙編歸類第一組編號第057號。
- 三、網路網址：<https://dba.gov.tapei/>。

正本：臺北市建築師公會、台北市不動產開發商業同業公會

副本：



## 內政部 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342  
號(營建署)  
聯絡人：孫立言  
聯絡電話：(02)87712345#2693  
電子郵件：gogo@cpami.gov.tw  
傳真：(02)87712709

受文者：臺北市政府

發文日期：中華民國109年8月11日  
發文字號：內授營建管字第1090814095號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明二 (1091169861\_1090814095\_109D2024648-01.pdf)

主旨：關於一般昇降機機間自行設置排煙設備，是否得免具有遮  
煙性能1案，復請查照。

說明：

- 一、復貴會109年7月23日中市大臺中建師字第374號函。
- 二、建築技術規則建築設計施工編第79條之2第2項規定：「前項昇降機道前設有昇降機間且併同區劃者，昇降機間出入口裝設具有遮煙性能之防火設備時，昇降機道出入口得免受應裝設具遮煙性能防火設備之限制；昇降機間出入口裝設之門非防火設備但開啟後能自動關閉且具有遮煙性能時，昇降機道出入口之防火設備得免受應具遮煙性能之限制。」如一般昇降機機間自行設置排煙設備，仍應依建築技術規則建築設計施工編第79條之2第2項規定辦理，前經本部營建署104年12月15日營署建管字第1040072524號函（如附件）釋示在案，請依上開函辦理。

正本：臺中市大臺中建築師公會  
副本：6直轄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府、科技部新竹科學園區管理局、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、科技部南部科學園區管理

臺北市政府 1090811



\*AAAA1090133896\*



局、科技部中部科學園區管理局、經濟部加工出口區管理處、行政院農業委員會  
屏東農業生物技術園區籌備處、交通部高速公路局、墾丁國家公園管理處、玉山  
國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、雪霸國家公  
園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處、  
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會、中華民國全國建築師公會、本部  
營建署（建築管理組）（均含附件）



裝

訂

線

