

臺北市建築管理工程處 函

地址：臺北市信義區市府路1號南區1樓
承辦人：簡育斌
電話：02-27208889轉8390
傳真：02-27595772
電子信箱：dp7388@gov.taipei

受文者：臺北市建築師公會

發文日期：中華民國113年2月17日

發文字號：北市都建使字第1136087723號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：臺北市建築物公共安全自主檢查表1121213 (30133801_1136087723_1_ATTACHMENT1.pdf)

主旨：為提升民眾對於使用場所之自主公共安全意識，請貴會自113年1月1日起，辦理核發「臺北市建築物公共安全自主管理檢查合格標章」時，一併提供「臺北市建築物公共安全自主檢查表」一案，詳如說明，請查照。

說明：


- 一、依臺北市議會第14屆第2次臨時大會第1次會議第140184案決議事項辦理。
- 二、旨揭自主檢查表由場所辦理自行檢視所屬場所範圍內「走廊（含室內通路）」、「直通樓梯」、「安全梯（含排煙室）」、「防火捲門或防火門」、「公共安全檢查申報」、「有無施工行為」、「昇降設備」項目檢查，並請建築物公共安全檢查簽證及申報機構檢查人員協助申報場所自主填報作業，本表尚無需併同檢查作業申報。
- 三、再請貴會於核發旨揭合格標章時，一併轉知檢查專業檢查機構或人員旨揭資訊，並請於爾後辦理申報作業時，告知檢查場所「臺北市建築物公共安全自主檢查表」資訊，俾



利場所自主管理及定期檢修維護工作。

正本：臺北市建築師公會、台北市建築物公共安全檢查商業同業公會、台灣建築物公共
安全協會

副本：



裝

訂

線



臺北市建築物公共安全自主檢查表

建築物基本資料					
公司名稱			統一編號		
門牌地址	區 里				
營業樓層	地面	層、地下	層	使用面積 m ²	
檢查項目與內容 (無關打 /)					
查核結果 檢查項目	符合		不符合	不符規定情形或原因概述	備註
	符合	不符合			
走廊 (含室內通路)				<input type="checkbox"/> 走廊或通路堆積雜物、擅自封閉、阻塞，致妨礙逃生避難	
直通樓梯				<input type="checkbox"/> 梯間堆積雜物、擅自【封閉、阻塞、改造致妨礙逃生避難	
安全梯 (含排煙室)				<input type="checkbox"/> 梯間堆積雜物、擅自封閉、阻塞、改造致妨礙逃生避難 <input type="checkbox"/> 防火門擅自拆除、封閉、改造、無法自動閉合	
防火捲門 或防火門				<input type="checkbox"/> 自動防火捲門下方堆置雜物或故障 <input type="checkbox"/> 防火門窗擅自拆除、封閉、改造、無法自動閉合	
緊急進口				<input type="checkbox"/> 擅自封閉、阻塞致妨礙救災功能	
公共安全 檢查申報				<input type="checkbox"/> 未辦理年度公共安全檢查申報 <input type="checkbox"/> 現況用途與公共安全檢查申報用途類組不符	
有無 施工行為				<input type="checkbox"/> 現場有施工狀況 <input type="checkbox"/> 有申請，執照號碼： <input type="checkbox"/> 無申請 <input type="checkbox"/> 免申請	
昇降設備				<input type="checkbox"/> 現場張貼已逾期昇降設備使用許可證 <input type="checkbox"/> 現場未有張貼昇降設備使用許可證	

場所簽章:

*本表檢查項目或內容有相關填寫疑義，請電洽臺北市建築管理工程處(電話:02-27258390)洽詢。