

台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 函

地址：桃園市龜山區南上里民生北路一段
50號

傳真：(03)3555111#8205

聯絡人：于端平

聯絡電話：(03)3555111分機7112

電子郵件：585432@cpc.com.tw

受文者：臺北市政府工務局新建工程處

發文日期：中華民國109年1月8日

發文字號：桃廠管線發字第10910017330號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：統計表 (10910017330-0.pdf)


主旨：檢送本廠108年第4季巡管異常統計表，施工未會勘共計14
件，如說明，請查照。

說明：

- 一、本廠統計108年10至12月份巡管時，發現距本廠輸油管線3
公尺內，有未會勘而開挖施工之工作（如附表）。
- 二、本廠輸油管線本身通有電流保護（陰極防蝕電位）如不慎
傷及管線表皮包覆，將易造成管線腐蝕引發日後發生公安
事故（漏油）等，故施工前務必辦理會勘。
- 三、本廠(桃園市)聯絡人：管線管理組曾琮愷君、電話：(03)
325-5111 #7113。本廠(台北及新北市)聯絡人：管線管理
組梁力仁君、電話：(02)2292-5101 #4627。

正本：台灣電力股份有限公司台北西區營業處、臺北自來水事業處、臺北市政府工務局
水利工程處工務科、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、台灣自來水股份有限
公司第二區管理處、新北市三重區公所、桃園市政府交通局

副本：臺北市政府工務局新建工程處、新北市政府養護工程處、桃園市政府養護工程
處、台灣中油股份有限公司儲運處



新工處 1090108



CZAA1093004366