

臺北市府都市發展局 函

地址：11008 臺北市信義區市府路1號
承辦人：許庭榕
電子信箱：bml1892@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市建築師公會

發文日期：中華民國109年6月29日
發文字號：北市都授建字第1090125444號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三 (10494317_1090125444_1_ATTACHMENT1.pdf)

主旨：有關內政部函以建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書之檢查項目「防火區劃之防火門窗」應列入查核及複查重點查核項目一案，詳如說明，請查照並轉知所屬會員。

說明：

- 一、依內政部營建署109年6月11日營署建管字第1090810019號函辦理。
- 二、內政部營建署前述來函，以建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書(F2-1-3)之檢查項目：「防火區劃之防火門窗」，應列入建築物公共安全檢查簽證結果之抽複查重點查核項目，故請各專業機構及專業人員辦理建築物公共安全檢查業務時，確實檢查「防火區劃之防火門窗」部分。
- 三、另請查核及複查機構轉知所屬會員，執行查核及複查作業時，應加強場所之防火區劃之防火門查察，檢附內政部營建署來函(如附件)供參。

正本：臺北市建築師公會、台北市建築物公共安全檢查商業同業公會、台灣建築物公共安全協會、台北市土木技師公會、台北市結構技師公會、台北市冷凍空調技師公

電子文
騎

6

會、台北市消防設備師公會、中華民國電機技師公會、社團法人中華消防協會、財團法人台灣建築中心、中華民國消防設備師(士)協會、一銓建築物公共安全檢查股份有限公司、中邦建築物公共安全檢查有限公司、中華建築物公共安全檢查股份有限公司、台灣建築物公共安全檢查股份有限公司、正安公共安全檢查股份有限公司、全保建築物公共安全檢查股份有限公司、全聯建築物公共安全檢查股份有限公司、威寶建築物公共安全檢查有限公司、財團法人中華營建基金會、國朕建築物公共安全檢查股份有限公司、竣興建築物公共安全檢查股份有限公司、維安建築物公共安全檢查股份有限公司、興引力建築物公共安全檢查股份有限公司、社團法人新北市建築師公會

副本：



裝

訂

線



內政部 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342
號(營建署)
聯絡人：孫立言
聯絡電話：(02)87712345#2693
電子郵件：gogo@cpami.gov.tw
傳真：(02)87712709


受文者：臺北市政府

發文日期：中華民國109年6月11日
發文字號：內授營建管字第1090810019號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：民眾致總統府「寫信給總統」電子信箱郵件陳為：火災發生不會自動關門的防火門太多了1事，請依說明二辦理，請查照。

說明：

- 一、依據行政院秘書長109年5月11日院臺忠字第1090088972號函辦理。
- 二、查建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書，檢查項目列有「防火區劃之防火門窗」，除申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定外，檢查內容包括「(1)常時關閉式之防火門應免用鑰匙即可開啟，並裝設開啟後自行關閉之裝置，其門扇或門樘上應標示常時關閉式防火門等文字。(2)常時開放式之防火門應裝設利用煙感應器連動或於火災發生時能自動關閉之裝置；其關閉後應免用鑰匙即可開啟，且開啟後自行關閉。……」請將上開檢查內容列入貴府抽複查建築物公共安全檢查簽證結果之重點查核項目。



正本：6直轄市政府、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、連江縣政府、科技部中部科學工業園區管理局、科技部新竹科學工業園區管理局、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、經濟部加工出口區管理處、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、科技部南部科學工業園區管理局、交通部高速公路局、墾丁國家公園管理處、玉山國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、金門國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國家公園管理處

副本：總統府、行政院秘書長、本部營建署（建築管理組）



裝



訂

線